

NSF Ürün ve Servis Listesi

Liste en son 12 Haziran 2009, Cuma günü Doğu Standart Saati ile 4:15'te güncellenmiştir. Önerileriniz, hata bildirimleriniz veya liste hakkında onay alabilmek için lütfen NSF International ile iletişime geçiniz.

Uyarı: NSF web sitesi metinlerinin sahtekârlık amacıyla indirilmesi veya manipüle edilmesi konusunda endişe etmektedir. Eğer listeyi basılmış halde aldysanız en son ve doğru bilgi için her zaman <http://www.nsf.org/Certified/PwsComponents/Listings.asp?Company=51220&Standard=061&> ziyaret edebilirsiniz, bu adresten sertifikasyon/liste teyidi de yapabilirsiniz.

NSF/ANSI STANDART 61

İçme Suyu Sistemi Bileşenleri – Sağlık Üzerindeki Etkileri

NOT: Maddeler için aksi belirtilmediği sürece Sertifikasyon sadece Listelenen, Su Teması Maddesi için geçerlidir. Listede kullanılmış olan Kısaltmalara ulaşmak için buraya tıklayınız.

XYPEX KİMYASAL
ŞİRKETİ
13731 MAYFIELD PLACE
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6V 2G9
KANADA
604-273-5265

Tesis: RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, KANADA

Birleştirme ve Sızdırmazlık Maddeleri

Ticari Tanımı	Ebat	Su Teması Geçici Elemanı	Su Teması Maddesi
Sızdırmazlık maddesi: Xypex Megamix II	[1]	CLD 23	CMNT

[1] Aşınmış olan betonun yüzeyini yenilemek ve yamalamak için tamir harcı olarak sertifikalanmıştır. 1/2 inç borular ve daha büyüklerinde, 5 inç/1. kareyi aşmayacak şekilde veya 1000 galonluk tankların ya da daha büyük tankların %10'u aşmayacak şekilde kullanılması kısıtlanmıştır.

Koruyucu (Bariyer) Maddeler

Ticari Tanımı	Su Teması Ebat Kısıtlaması	Su Teması Geçici Elemanı	Su Teması Maddesi
Kaplamalar – Tank			
HD-150 [1]	>= 100.000 galon	CLD 23	CMNT
Megamix 1 /	>= 1000 galon	CLD 23	CMNT
Xypex Admix [4]			
Tel Xypex Konsantre [2]	>= 12.000 galon	CLD 23	CMNT



İsbi: TURKCE
tercümenin: İngilizce
Aşağıda: Avusturya için olarak
tarafından tercüme edildiğini beyan ederim
YEMİNLİ ÇEVİREN

Nypex Konsantre/Değiştirilmiş Harç
Sistemi [1]

~= 100.000 galon

CLD 23 CMNT

[1] Kaplama sayısı: 2

Kaplama sırası: 1 tabaka beton, 1 tabaka değiştirilmiş

Yeniden kaplama bakım zamanı ve sıcaklığı: 23 °C'de 2 saat

Son bakım zamanı ve sıcaklığı: 3 günlük nem bakımının ardından suyla temas öncesinde 12 günlük oturma zamanı.

Ek yorumlar: Toz/su karışma oranı hacim başına 5/2'dir. Maksimum film kalınlığı 1,25 mm'de 1/16'dır.

[2] Kaplama sayısı: 2

Yeniden kaplama bakım zamanı ve sıcaklığı: 23 °C'de 2 saat

Son bakım zamanı ve sıcaklığı: 3 günlük nem bakımının ardından suyla temas öncesinde 12 günlük oturma zamanı.

Ek yorumlar: Toz/su karışma oranı hacim başına 5/2'dir. Maksimum film kalınlığı 1,25 mm'de 1/16'dır.

[4] Kaplama sayısı: 1

Alanda maksimum kuru film kullanımı (binde biri): 126 (3,2 mm)

Maksimum seyreltici: Yok

Son bakım zamanı ve sıcaklığı: 20 °C'de 3 gün

Ek yorumlar: 1 parça XyerylicAdmix'i 2 parça suyla birleştirin. Ardından 0,23 galon sıvı karışımın 10 lbs. kuruMegamix 1 Tozu ile karıştırın. Belirtilen şekilde kullanın Megamix 1 ve Xyerylic-Admix için tescilli kullanım şeklidir. Bileşenlerden hiç biri tek başına Tescilli değildir.

Beton Karışımları

Admix C-1000 [3]

~=10.000 galon

C.HOT

CMNT

Admix C-2000 [3]

~=10.000 galon

C.HOT

CMNT

Admix C-500 [3]

~=10.000 galon

C.HOT

CMNT

[3] Maksimum kullanım seviyesi çimentonun ağırlığının %2'sini aşmamalıdır

Uyumlu bulunan üretici sayısı: 1

Uyumlu bulunan ürün sayısı: 8

İşlem zamanı: 0 saniye

- [Arama Listeleri](#)
- [Haber Odası](#)
- [NSF Hakkında](#)
- [Kariyer](#)
- [NSF İşareti](#)
- [Müşteri Girişi](#)
- [Gizlilik Politikası](#)
- [Site Haritası](#)
- [Bilgi Edinme](#)

İsmi: T. K. K.
tercümehin: T. K. K.
..... uygun olarak
tarafından tercüme edildiğini beyan ederim
YEMİNLİ ÇEVİRMEN

